

Индивидуальный предприниматель  
**Карапетян Лусинэ Карапетовна**

350087 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, д. 432 кв.306

р/с 40802810047410000109; к/с 30101810400000000700 в филиале «Южный»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

г. Краснодар; БИК 040349700; ИНН 231122656389; ОГРНИП 312231113900052

ООО «ЭМ ДЖИ ГРУПП»

2308215475/230801001

ОГРН 1142308013462

350000, г. Краснодар,

ул. Монтажников 5

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № Б/Н от 31.03.2016г.**

на водоснабжение объекта:  
«среднеэтажный многоквартирный жилой комплекс по адресу:  
п. Краснодарский, ул. им. Сорока 4/2»

**Заказчик: ООО «ЭМ ДЖИ ГРУПП»**

- 1 Источником водоснабжения принять водозабор по пер. Гаражный 10.
- 2 Режим работы водозабора – круглосуточный.
- 3 Точка подключения, колодец по адресу пер. Гаражный 10.
- 4 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения:
  - Хозяйственно-питьевые нужды 154 м<sup>3</sup>/сут
  - Пожаротушение наружное 15 л/с
- 5 Настоящие технические условия являются основанием для проектирования и согласования с ИП Карапетян Л.К. условий прокладки двух трубопроводов холодного водоснабжения диаметром не менее 300 мм к объекту Заказчика.
- 6 Напор в точке подключения 2 кгс/см<sup>2</sup>.
- 7 Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на основании договора. Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ).
- 8 Срок действия настоящих технических условий – 3 года со дня выдачи, датой выдачи считается дата технических условий.



ИП Карапетян Л.К.



**Росводоканал**  
Краснодар

13.11.17 г. № CD-4-365-17

На № 7034/4-17 от 23.08.2017 г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
К СЕТЯМ ВОДООТВЕДЕНИЯ г. КРАСНОДАР**

Объект капитального строительства: Многоквартирные жилые дома ЖК "Лондон-Парк", литер 1-5эт. 174 квартирный ж/д, литер 2- 8эт. 320 квартирный ж/д в п.Краснодарский, Прикубанского внутригородского округа г.Краснодар.

Заказчик: ООО "Эм Джи Групп"

Технический отдел  
ООО «Краснодар Водоканал»  
350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 198  
тел.: 226-87-14, 220-29-84

1. Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения:  
- Хозяйственно-бытовые стоки 365.94 м<sup>3</sup>/сут; 30.87 м<sup>3</sup>/ч; 14.98 л/с
2. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоотведения: с учетом плановых сроков реализации инвестиционной программы.
3. Срок действия настоящих технических условий – три года со дня выдачи.
4. Настоящие технические условия не являются основанием для проектирования. Проектирование системы водоотведения Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительно запрашиваемыми им условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
5. Согласно Градостроительному кодексу для заключения договора на подключение и получения Условий подключения Вам необходимо обратиться в ООО «Краснодар Водоканал» с заявлением о подключении в течение 1 года с момента выдачи Технических условий.

**ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ВОДООТВЕДЕНИЯ г. КРАСНОДАРА:**

В соответствии с ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифа индивидуально.

Начальник Технического отдела

А.В. Шуть

**СОГЛАСОВАНО:**

Главный инженер

А.В. Потанин